

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
28 Отдел надзорной деятельности
по Пермскому муниципальному району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
614036 г. Пермь, ул. Беляева, 29.
E-mail: ond.28@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Кондратовский детский сад «Ладолшки»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Пермского муниципального района по пожарному надзору № 19 от «28» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. «08» февраля 2021 г. по 13 ч 00 мин. «08» февраля 2021 г.; с 10 ч 00 мин. «11» февраля 2021 г. по 13 ч 00 мин. «11» февраля 2021 г.; с 10 ч 00 мин. «26» февраля 2021 г. по 11 ч 00 мин. «26» февраля 2021 г., проведена плановая проверка государственным инспектором Пермского муниципального района по пожарному надзору Калиным Максимом Николаевичем зданий помещений и территории Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Кондратовский детский сад «Ладолшки» по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово. Ул. Садовое кольцо, 10.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Тапкиновой Татьяной Васильевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Замок на двери эвакуационного выхода ведущих из медицинской части непосредственно наружу не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022	

2	Замки на дверях эвакуационных выходов ведущих из холла первого этажа непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022	
3	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складского помещения спортивного инвентаря (физкультурный зал) обозначением его категории.	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022	
4	На путях эвакуации (лестница 3-го типа) допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы.	ст. 6, 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2022	
5	Допускается высота нижней ступени - более 22 см. (фактически 32 см.) на путях эвакуации лестниц 3-го типа.	ст. 6, 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2022	
6	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом	п. 71 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022	

	положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки).			
7	В коридорах на путях эвакуации допускается размещение пожарных шкафов из плоскости стен (два пожарных шкафа и трубопровод к ним на первом этаже).	ч. 3, ст. 6, ст. 64, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.3, СП 1.13130.2009* «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2022	
8	Отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (не предоставлен расчет категорирования помещений по взрывопожарной и пожарной опасности).	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель 28 ОНПР по
Пермскому муниципальному району
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
старший лейтенант внутренней службы Калинин М.Н.
(должность, ФИО государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил

(подпись)

«26» февраля 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02.