

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ «Кондратовский
детский сад «Ладошки»
_____Ташкинова Т.В.
26 июня 2021 года

План мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности МАДОУ
«Кондратовский детский сад «Ладошки»

№п/п	Нарушение требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Расчет с обоснованием для устранения замечаний (Сумма, руб.)	Срок	Ответственный
1	Замок на двери эвакуационного выхода ведущих из медицинской части непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Договор на замену профильных цилиндров в замке на сумму 4800,00	Устранено Договор от 10.02.2021 №7 Акт от 12.02.2021	Лузина Ю.В.
2	Замки на дверях эвакуационных выходов ведущих из холла первого этажа непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.			
3	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Договор № от 19-21ПР от 01.06.2021 70000,00	Срок исполнения договора июль 2021	Лузина Ю.В.
4	На путях эвакуации (лестница 3-го	Проведен открытый аукцион	Срок исполнения договора 01	Лузина Ю.В.

	типа) допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы		сентября 2021	
5	Допускается высота нижней ступени – более 22 см. (фактически 32 см.) на путях эвакуации лестниц 3-го типа			
6	Система противопожарной защиты в случае пожар не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	Договор № от 17-21ПР от 01.06.2021 280000,00	Срок исполнения договора июль 2021	Лузина Ю.В.
7	В коридорах на путях эвакуации допускается размещение пожарных шкафов из плоскости стен (два пожарных шкафа и трубопровод к ним на первом этаже).	Договор № от 18-21ПР от 01.06.2021 126700,00	Срок исполнения договора июль 2021	Лузина Ю.В.
8	Отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Договор № от 19-21ПР от 01.06.2021 70000,00	Срок исполнения договора июль 2021	Лузина Ю.В.